

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель профсоюзной организации  
МБОУ «Вересаевская средняя школа»  
*София Е.В. Усатенко*  
Протокол от 12.11.2021 № 4

**УТВЕРЖДЕНО**

Директор МБОУ «Вересаевская  
средняя школа»  
*Я.А. Загарина*  
Приказ от 12.11.2021 № 388

## **ИНСТРУКЦИЯ по применению кнопки тревожной сигнализации (КТС)**

1. Кнопка тревожной сигнализации (КТС) предназначена для экстренного вызова мобильной группы охраны (МГО).
2. МГО прибывает в период времени указанного в договоре, после получения сигнала о приведении в действие (нажатия) кнопки тревожной сигнализации.
3. Повторно нажимать тревожную кнопку можно через минуту после первого нажатия, при этом удерживать палец на кнопке необходимо не менее пяти секунд.
4. Кнопкой тревожной сигнализации необходимо пользоваться в следующих случаях:
  - при непосредственном нападении на объект;
  - при нанесении материального ущерба объекту;
  - при возникновении пожара (до прибытия пожарной команды);
  - при обнаружении подозрительных предметов на прилегающей к объекту территории;
  - при попытке совершить кражу материальных ценностей на объекте;
  - при наступлении критических ситуаций.
5. Работоспособность КТС контролируется ежедневной проверкой перед началом работы (в рабочие дни) с обязательной отметкой в отдельном журнале «Проверка КТС», в журнале указывается: время проверки, номер оператора, принимавшего контрольный сигнал при проверке ее работоспособности, результат проверки.

Проверка работоспособности тревожной кнопки осуществляется в следующем порядке:

  - перед началом работы позвонить дежурному на пульт централизованного наблюдения (ПЦН дежурный администрации ЕМОВО – филиал ФГУ «УВО ВНГ России по Республике Крым») по тел. +7 (989) 729-78-95 назвать адрес объекта, название;
  - предупредить дежурного о контрольной проверке работоспособности КТС;
  - нажать КТС;
  - произвести запись в журнале времени контрольной проверки, отметить время и номер оператора, принявшего контрольный сигнал.
6. Во избежание случайных срабатываний не прикасаться к КТС без необходимости, не разглашать информацию о присвоенном номере на ПЦН и времени охраны объекта.
7. В случае проведения ремонтных или иных технических работ, сбоя в работе электроэнергии или телефонной связи, могущих повлиять на несанкционированное срабатывание кнопки тревожной сигнализации или ненадлежащую работу системы охраны, необходимо заранее уведомить представителей охранного предприятия о начале и конце проведения таких работ по телефону оперативного дежурного.
8. При случайном нажатии на кнопку тревожной сигнализации, или «случайном» срабатывании системы охранной сигнализации, представитель ДОУ может отменить приезд МГО, сообщив по тел. +7 (989) 729-78-95.